

Mysłowice 17.06.2019 r.

Lista uwag i usterek stwierdzonych (przez Komisję wg. załączonej listy obecności) podczas przeglądu gwarancyjnego przebudowanej ul. Orła Białego w Mysłowicach w ramach umowy nr ID.272.3.14.2017 z dnia 05.09.2017 r.

1. Uszkodzenia nawierzchni drogi ulicy Orła Białego w rejonie budynku nr 26 na odcinku ok. 80 m (kilometraż km 0+700 – 0+780) będących przedmiotem ocen eksperckich.
2. Mieszkańcy wnoszą o zamontowanie barierek ochronnych wzdłuż chodnika na skrzyżowaniu ul. Orła Białego z ul. PCK.
3. Przekazano przez Radnych ankiety mieszkańców w sprawie uwag do przebudowanej w ul. Orła Białego.
4. Stwierdzono zapadnięty wjazd na posesję nr 67.
5. Uszkodzone, spękane krawężniki przy budynku nr 65 i 67.
6. Odształcenie obrzeża od nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy budynku nr 78.
7. Pęknięty krawężnik przy budynku nr 59.
8. Zapadnięta nawierzchnia zjazdu kierunku budynku 57d) przy wpustach kanalizacji deszczowej.
9. Wpusty na zjeździe do posesji 57d) nie odbierają wód opadowych, następuje „cofka” przez wpusty przy opadach, wjazd jest zalewany.
10. Należy odtworzyć punkty („kamienie”) graniczne dla działki nrod strony z granicą pasa drogowego przebudowanej ul. Orła Białego.
11. Zapadnięcie nawierzchni zjazdu do budynku nr 57.
12. Uszkodzenie obrzeża (deformacja – odsunięte obrzeża od nawierzchni chodnika) przy zjeździe na drogę w kierunku posesji nr 57d).
13. Uszkodzenia chodnika i zjazdu – stwierdzono uszkodzenia poprzez ciężkie samochody obsługujące prywatne budowy. (zdjęcia u Komisji jako załącznik).
14. Zapadnięty krawężnik, obrzeża na wjeździe do posesji nr 53a).
15. Uszkodzona skrzynka – obudowa zasuwy wodociągowej przy budynku 49a).

16. Zapadnięty chodnik przy wlocie kanalizacyjnym przy budynku nr 49.
17. Zapadnięcie przy wlocie żeliwnym kanalizacji deszczowej wraz z pęknięciem nawierzchni asfaltowej naprzeciwko budynku nr 58.
18. Pęknięcie nawierzchni asfaltowej przy wlocie studni zlokalizowanej przy budynku nr 52.
19. Pęknięty krawężnik przy budynku nr 50.
20. Pęknięcie nawierzchni asfaltowej wokół wlocu żeliwnego naprzeciwko budynku nr 46.
21. Brak dekla na obudowie – skrzynki na przyłączu wodociągowym.
22. Stwierdzono zanieczyszczenie otwartych koryt odwadniających wzdłuż chodnika na całym odcinku drogi ul. Orła Białego. Stwierdzono zanieczyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej. Należy prowadzić czyszczenie przedmiotowej infrastruktury oraz stały jej nadzór.
23. Pęknięcie nawierzchni asfaltowej wokół wlocu kanalizacyjnego przy budynku nr 38.
24. Stwierdzono zapadnięcie wloców żeliwnych oraz obłuzowania dekla wloców żeliwnych studni na całym odcinku przebudowywanej ulicy Orła Białego.
25. Oczyszczyć cieki deszczowe oraz wpusty kanalizacji deszczowej w rejonie budynku nr 38, przy ul. Ptasiej.
26. Stwierdzono uszkodzenie nawierzchni ulicy Orła Białego na odcinku ok. 80 m w rejonie Szybu Hoffman – budynku nr 22. Sprawa będąca przedmiotem oddzielnego rozpatrzenia.
27. Należy usunąć odpady pobudowane (obrzeża, kamienie), należy poprawić humusowanie skarp w rejonie budynku nr 18, 20, 22, 24.
28. Dnia 28. 06. 2019 r. kończy się umowa na utrzymanie sygnalizacji wahadłową w rejonie powstałego uszkodzenia przy szybie Hoffman.
29. Zapadnięta nawierzchnia asfaltowa wokół wlocu żeliwnego kanalizacji naprzeciwko apteki.
30. Deformacja obrzeża trawnikowego przy budynku nr 23.
31. Należy prowadzić utrzymanie drogi w postaci koszenia trawy na skarpach, czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej.
32. Uzupełnić materiał kamienny utwardzonego pobocza od strony ul. 3 Maja – początek zadania inwestycyjnego.

33. Oczyszczyć ścieżkę rowerową z zanieczyszczeń w postaci liści, ziemi itp. od początku zakresu inwestycyjnego.
34. Pęknięcia nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej przy krawężnikach drogowych.
35. Pęknięcia nawierzchni asfaltowej przy wpuście kanalizacji deszczowej za wjazdem do „wieży radiowej”.
36. Oznakować drogę rowerową „początek”, „koniec” ścieżki rowerowej.
37. Przyciąć gałęzie nad ścieżką rowerową w rejonie początku zadania inwestycyjnego.
38. Uszkodzone obrzeże przy budynku nr 18.
39. Naprawić wymieniane krawężniki drogowe przy budynku nr 32.
40. Członkowie Komisji wnioskuje o zamontowanie wiat przystankowych.
41. Zapadnięcie nawierzchni przy przystanku przy budynku nr 52.
42. Obluzowane dekle kanalizacyjne na całym odcinku przebudowanej ulicy Orła Białego.
43. Zniszczone obrzeża, nawierzchnia ścieżki rowerowej przez samochody ciężarowe parkujące na poboczu pomiędzy budynkiem nr 58 a 62.
44. Uszkodzona nawierzchnia wjazdów, ścieżki rowerowej, chodników przez samochody ciężarowe. Zinventaryzowano ślady opon samochodów na przedmiotowych, uszkodzonych elementach drogi.
45. Pęknięcia nawierzchni asfaltowej wokół wjazdu kanalizacji deszczowej przy budynku nr 53.
46. Pęknięcia skośne nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej zlokalizowane przy budynku nr 53.
47. Pęknięcia nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej zlokalizowane przy budynku nr 67.

Termin usunięcia wad i usterek do 30 sierpnia 2019r.